

Asennuspöytäkirja



Tämä pöytäkirja tulee täyttää ja palauttaa kaikista tilasäilöasennuksista. Lähetä asiakirja täytettynä osoitteeseen info@wedholms.se. Pöytäkirja vaaditaan takuun voimaansaattamiseksi. Kohdat, jotka on merkitty *, tulee täyttää kaikissa asennuksissa. Irtokoneasennuksissa tulee täyttää kaikki kohdat. Täytä tankkia vedellä vähintäänkin 15% tilavuudesta, kun suoritat testit. Käynnistä jäähdytys ja täytä pyydytyt tiedot sen jälkeen kun lämpötila on saavuttanut 7 °C. Kirjaa lämpötila pöytäkirjaan.


Asiaks*			
Osoite*			
Postinumero*		Kaupunki*	
Tankkimalli*		Tilavuus*	Kylmäaine*
Sarjanumero*		Päivämäärä*	
Asennusyhtiö*		Sertifikaatti no*	

TESTAUSARVOT	OK	SÄHKÖT*	OK
Vuototesti		Vikavirtasuojakytkin*	
Tyhjiöintitesti (min 2,6 mbar)		Päävirtakytkimet*	
Painetesti		Moottorinsuojakytkin*	
Lämpötilatesti (°C)			
KOMPRESSORI 1		KOMPRESSORI 2	
Malli		Malli	
Sarjanumero		Sarjanumero	
Kylmäainemäärä (kg)		Kylmäainemäärä (kg)	
Korkeapainekatkaisu (bar)		Korkeapainekatkaisu (bar)	
Matalapainekatkaisu (bar)		Matalapainekatkaisu (bar)	
KOMPRESSORI 3		KOMPRESSORI 4	
Malli		Malli	
Sarjanumero		Sarjanumero	
Kylmäainemäärä (kg)		Kylmäainemäärä (kg)	
Korkeapainekatkaisu (bar)		Korkeapainekatkaisu (bar)	
Matalapainekatkaisu (bar)		Matalapainekatkaisu (bar)	
LAUHDUTIN 1		LAUHDUTIN 2	
Lämpötila (°C)		Lämpötila (°C)	
Tiivistymislämpötila (°C)		Tiivistymislämpötila (°C)	
Alijäähdyminen (K)		Alijäähdyminen (K)	
LAUHDUTIN 3		LAUHDUTIN 4	
Lämpötila (°C)		Lämpötila (°C)	
Tiivistymislämpötila (°C)		Tiivistymislämpötila (°C)	
Alijäähdyminen (K)		Alijäähdyminen (K)	

Asennuspöytäkirja

Wedholms

HÖYRYSTIN 1		HÖYRYSTIN 2	
Höyrystyslämpötila (°C)		Höyrystyslämpötila (°C)	
Liukuma (6-10 K)		Liukuma (6-10 K)	
HÖYRYSTIN 3		HÖYRYSTIN 4	
Höyrystyslämpötila (°C)		Höyrystyslämpötila (°C)	
Liukuma (6-10 K)		Liukuma (6-10 K)	
VARAAJA		PESU*	
Varaajan paine (bar)		Vesimäärä vaiheessa 2*	Litraa
Venttiilin avautuminen (%)		Pesuaineen annostus, alkalinen*	ml
TOIMINTOJEN TARKASTUS*		ARGOS*	
Kompressori*	OK	Asetusten tarkistus*	OK
Paisuntaventtiilit* (vain CO ₂)		TOIMINNOT TESTIPESUSSA*	
3-tie venttiili* (vain CO ₂)		Lämpötilaanturin kalibrointi*	
Kiertovesipumppu*		Täydellinen testipesu*	
Pesupumppu*		INTERPAC*	
Kemikaaliannostelupumput*		Lämpötila-asetukset*	OK
Pohjaventtiili*		Toimintojen tarkistus*	
Lämmitin*		KOMMENTIT	
TIEDOT ASIAKKAALLE*			
Perustiedot*	OK		
Turvallisuus*			
Huoltoohjeet*			
ASIAKIRJAT*			
Argos ohjekirja*	OK		
Tilasäiliön ohjekirja*			
Sähkökuvat*			
Tuottaja/kuljettaja ohjeet*			
Asentajan nimi*		Asiakkaan nimi*	
Allekirjoitus*		Allekirjoitus*	



Wedholms webshop

<https://webshop-wedholms.com/en>

Puhelintuen numero +46-155-28 03 80

